

市役所本庁舎における主な修繕状況

1 令和5年度

種類	修繕内容
1 水まわり	・庁舎裏汚水桝 ・1階男子トイレ天井裏排水管 ・地下トイレ小便器 ・地下排水管 ・2階女子トイレバルブ ・4階給湯室排水管 ・男子トイレ小便器埋め込みセンサー（1階を除く。）
2 空調機器	・1階執務室 ・議員控室
3 床	・3階廊下及び会議室床タイル ・3階廊下カーペット
4 その他	・議員控室パーテーション ・議員控室天井 ・国旗及び市旗ロープ交換

2 令和4年度

種類	修繕内容
1 水まわり	・1階男子トイレ天井裏排水管
2 空調機器	・1階執務室、2階市長室及び秘書室
3 その他	・3、4階男子トイレコンセント ・3階避難誘導灯 ・議員控室パーテーション

3 令和3年度

種類	修繕内容
1 水まわり	・庁舎裏汚水桝
2 空調機器	・施設管理室
3 その他	・4階避難誘導灯